

의 결 서

- 안건번호 : 2021 - 03 - 01
- 안 건 명 : 신안군 암태면 기동리 송전철탑 설치공사
- 입안부서 : 신안군수(경제에너지과장)

주	문
<p>○ 「신안군 암태면 기동리 송전철탑 설치공사」 심의는 다음과 같이 “ 조건부 의결 ” 한다.</p> <ol style="list-style-type: none">1. 경관심의 도서상 송전탑의 색채계획 및 제작형태 보완 필요2. 조형적인 측면에서 하나의 작품이 될 수 있도록 색채 연출(포인트) 필요3. 신설철탑 2기는 향후 지중화(실시설계) 계획 되도록 확인 필요 (향후 임시철탑 유지시 경관에 매우 불량한 시설로 판단)4. NO.2 송전철탑의 규격(154KV) 확인 필요<ul style="list-style-type: none">- 66KV 송전전압과 불일치한 도면 ㄱ5페이지 기초하중 NO.2 확인ㄴ18페이지 전압표기 확인	

2021 . 06. 21.

신안군 경관위원회 위원장 